



INTERMITTENCE et Gamme INNOCLAIR

Référence dossier : EN-CAPE 14.222 C -V0

1. Test officiel d'agrément (plate-forme CSTB)

Effet « vacances » (Non alimentation de la station pendant 2 semaines)

	MES	DB05
Avant arrêt alimentation	4	2
Après reprise alimentation	23	5

2. Tests supplémentaires effectués à la demande d'INNOCLAIR (plate-forme CSTB)

2.1 Effet intermittence (5 jours d'absence et 2 jours de présence)

	MES	DB05
1ère semaine	2	2
2nde semaine	7	2

2.2 Coupure électrique de 48h00 (au lieu de 24h00 pour le test d'agrément)

	MES	DB05
1er jour d'arrêt	10	6
2nd jour d'arrêt	7	25
Jour de remise en route de l'alimentation électrique	7	34

2.3 Arrêt de la pompe de recirculation pendant 1 semaine
(simulation pour définition du délai d'intervention en SAV)

	MES	DB05
1er jour d'arrêt	15	6
2ème jour d'arrêt	2	2
3ème jour d'arrêt	5	2
7ème jour d'arrêt	2	-